

**Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr 8/ZB**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zbiorniki z polietylenu (HDPE) stacjonarne, cylindryczne, bezcisnieniowe.**
2. Oznaczenia typu wyrobu budowlanego: **Zbiorniki z poliolefin (tworzyw termoplastycznych)**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zbiorniki firmy „S plastic” przeznaczone do przechowywania i magazynowania mediów.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
„S plastic” Sp. z o.o. 43-215 Studzienice ul. Jaskółek 16
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: **Nie dotyczy.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 12573 Zgrzewane stacjonarne bezcisnieniowe zbiorniki termoplastyczne.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Właściwości	Jedn.	Wymagania	Specyfikacja techniczna
1.	Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR; -polietylen (190°C, 5kg)	g/10min	$0,2 \leq MFR \leq 1,3$	PN-EN ISO 1133
2.	Gęstość; -polietylen	kg/m ³	≥ 940	PN-EN ISO 1183-1
3.	Maksymalna dopuszczalna temperatura medium: - zbiornik z polietylenu PEHD	°C	1) < 45	-
4.	Wytrzymałość spoin i próbek płyt na zginanie	-	Bez pęknięć i innych uszkodzeń	PN-EN 12814-1
5.	Wymiary i kształt elementów zbiorników	-	Wg projektu 2)	PN-EN 12573
6.	Wpływ na jakość wody	-	Atest PZH	B-BK-60210-0497/21

1) temperatura medium uzgadniana jest indywidualnie dla każdego zbiornika
2) dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- średniej średnicy wewnętrznej; +/- 10mm,
- pojedynczej średnicy wewnętrznej; +/- 10mm,
- długość lub wysokość trzonu zbiornika; +/- 20mm,
- grubość płaszczka; +/- 1mm

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Krzysztof Gruszka - Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Studzienice, 30.08.2021

.....
(miejsca i data wydania)

Krzysztof Gruszka

Pełnomocnik zarządu ds. jakości



(podpis) plastic Sp. z o.o.
ul. Jaskółek 16, 43-215 Studzienice
NIP: 638-16-11-139 | Regon: 072849498
KRS: 0000017160